

**WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW**
w Lublinie
DELEGATURA W ZAMOŚCIU
ul. Staszica 29, 22-400 Zamość
tel./fax 84 638 59 71

Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. N.M.P. Królowej Polski
Machnówek 51, 22-678 Ułhówek

Nasz znak: Z-III.5183.370.1.2024.EB1

Data: 26 LIS. 2024

Dotyczy: opinia konserwatorska

Obiekt: kościół parafialny rzymskokatolicki pw. NMP Królowej Polski w Machnówku, ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków

W związku z wnioskiem z dnia 19 listopada 2024 r. w sprawie wydania decyzji konserwatorskiej dla zmiany projektowanego pokrycia dachu na dachu kościoła parafialnego pw. NMP Królowej Polski w Machnówku, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu informuje, że odnośnie obiektów ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a nie wpisanych do rejestru zabytków, zajmuję stanowisko w formie opinii.

Zakres planowanych robót budowlanych przy kościele został uzgodniony opinią konserwatorską znak: IN.III.5183.9.1.2022 z dnia 10 stycznia 2023 r. Urząd konserwatorski akceptuje propozycję zmiany pierwotnie przyjętego rozwiązania pokrycia dachowego budynku kościoła w postaci blachy miedzianej płaskiej, układanej na rąbek stojący, na rozwiązanie alternatywne w postaci blachy tytanowo-cynkowej płaskiej, układanej na rąbek stojący, pod warunkiem zastosowania blachy arkuszowej (nie z rolki), zgodnie z dokumentacją projektową.

Z up. Lubelskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

mgr inż. arch. Olgierd Hawryluk
Kierownik Delegatury w Zamościu

Otrzymuje:

1. Adresat
2. aa

20250